

LAATUTODISTUS (venttiilit)

JALPA-TALOSULKUVENTTIILIT KYLMÄLLE JUOMA- JA
KÄYTTÖVEDELLE.

MATERIAALIT:

- MUOVIOSAT	POLYASETAALIA (ei UV-suojattu) FDA-HYVÄKSYTTY
- TIIVISTEET	ELINTARVIKELAATUA NBR/ EPDM
- LUKKORENKAAT	POLYASETAALIA, URAT SORVATTU
- KARA-AKSELI	RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (AISI 420)
- LUISTI	SINKKIKADON KESTÄVÄÄ ERIKOISMESSINKIÄ, JOKA ON PÄÄLLYSTETTY ELINTARVIKE- LAATUISELLA EPDM-KUMILLA

JALPA OY VAHVISTAA, ETTÄ KAIKKI YLLÄMAINITUT VENTTILIEN
OSAT OVAT TÄYSIN SOPIVIA JUOMAVEDELLE.

VENTTILIN KARA-AKSELISSA ON KITKAJARRU YLIKIRISTÄMISEN
ESTÄMISEKSI.

TESTAUS:

Kaikki venttiilit testataan standardin **ISO 5208** mukaisesti.

- Rungon testaus 1,5 x sallitusta käyttöpaineesta (24 bar)
- Luistin testaus 1,1 x sallitusta käyttöpaineesta (17,6 bar)
- Momenttiin vääntö 1,2 x sallittu vääntömomentti (100 Nm)

Kauhajoella 29.11.2018

JALPA OY



Kari Kuusinen
Tuotantopäällikkö

Osoite:
Rapakontie 3
61850 KAUHAJOKI

Puhelin 06 - 232 6150
www.jalpa.fi
Email: kari.kuusinen@jalpa.fi

Y-tunnus 0369574-1 "ALV rek"