

Päivämäärä

Nro:

29.11.2018

2018/01

Valmistajan nimi ja osoite

Jalpa Oy
Rapakontie 3
61580 Kauhajoki

Vakuutamme, että seuraava tuote

Tuote	Tuotenimi	Mallit
Maahan asennettavat muoviset talosulkuventtiilit talous- ja jätevedelle	Jalpa- kumiluistiventtiilit, valmistettu POM-materiaalista	25,32,40,50 ja 63mm pisto- ja kierrelitokselliset venttiilit

Me, Jalpa Oy, vakuutamme, että polyasetaalista(POM) valmistetut maahan asennettavat sulkuventtiilit, joita tämä vaatimuksen mukaisuusvakuutus koskee, täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset.

Lisäksi vakuutamme, että kaikki venttiilit ovat täysin sopivia juomavedelle.

Maahan asennettavat venttiilit valmistetaan Jalpa Oy:n Kauhajoen tehtaalla.

Kaikki venttiilit testataan standardin ISO 5208 mukaisesti.

- Rungon testaus 1,5 x sallitusta käyttöpainesta (24 bar)
- Luistin testaus 1,1 x sallitusta käyttöpainesta (17,6 bar)
- Momenttiin vääntö 1,2 x sallittu vääntömomentti (100 Nm)

Vetokokeet: (SeAMK Kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa saadut tulokset, keskiarvo)

63 mm liitin 15230 N

50 mm liitin 13500 N

40 mm liitin 7350 N

32 mm liitin 5360 N

25 mm liitin 3050 N

Tulos on useiden vetojen keskiarvo.

Henkilö, joka on laatinut teknisen tiedoston ja jolla on valtuudet allekirjoittaa vaatimusten mukaisuusvaatimus

Kari Kuusinen Johtaja Jalpa Oy	Puhelinnumero: +358 405 53307 kari.kuusinen@jalpa.fi	www.jalpa.fi
--------------------------------------	--	--------------

Kauhajoella 29.11.2018

Jalpa Oy



Kari Kuusinen, Johtaja