



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-PL.ME77.B.03499

Серия RU № 0751156

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com,

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИМТРЕЙД-ГРУПП»,

Место нахождения (адрес юридического лица): 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 18, Э 4 ПОМ V КОМ 17. Адрес места осуществления деятельности: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 18, Э 4 ПОМ V КОМ 17. ОГРН 1147746152256, Тел.: +7(495)374-63-31; e-mail: sales@imtrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

Место нахождения (адрес юридического лица): Kraków 30-009, Józefa Friedleina 3/3, Poland, Польша.

Адрес места осуществления деятельности: 32-353 Trzyciąż 165, Poland, Польша.

ПРОДУКЦИЯ Контрольные кабели с рабочим напряжением 300В, 500В, 750В, не распространяющие горение при одиночной прокладке и контрольные кабели с полиуретановой оболочкой, марок см. Приложение – бланк № 0524681.

Серийный выпуск в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, PN-EN 50525-1:2011.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 217 от 28.09.2018г., № 218 от 01.10.2018г., Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21KB19 с 19.06.2015г.); акта о результатах анализа состояния производства № AA-502/2018 от 26.09.2018г., оформленного Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы: 20 лет при условии стационарной прокладки и эксплуатации в соответствии с рекомендациями изготовителя. Условия хранения продукции и сроки хранения указаны в сопроводительной документации изготовителя (PN-70/E-79100). Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – приложение № 0524682.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2018

ПО 30.09.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Аминев Руслан Юнирович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.ME77.B.03499

Серия RU № 0524681

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 000 0	Контрольные кабели с рабочим напряжением 300В, 500В, 750В, не распространяющие горение при одиночной прокладке и контрольные кабели с полиуретановой оболочкой, марок BiT LiYY, BiT LiY(St)Y, BiT LiYCY, BiT LiY(St)CY, BiT LiHC11Y, BiT 500, BiT 500 C, BiT 500 CY, BiT 500 (St), BiT 500 2(St), BiT 500 (St)C, BiT 500 2(St)C, BiT 500 2X(St), BiT 500 2X(St)C, BiT 500 BLACK, BiT 500 C BLACK, BiT 500 CY BLACK, BiT 500 (St) BLACK, BiT 500 2(St) BLACK, BiT 500 (St)C BLACK, BiT 500 2(St)C BLACK, BiT 500 2X(St) BLACK, BiT 500 2X(St)C BLACK, BiT 500 SY, BiT 500 SY BLACK, BiTflex 500, BiTflex 500 C, BiTflex 500 CY, RE-2Y(ST)Y, RE-2X(ST)Y, RE-2Y(ST)Yv, RE-2Y(ST)Yv-P, RE-2Y(ST)Yv-P(St), RD-Y(St)Y Bd, RD-Y(St)Yv Bd UV, BiT 500 PUR, BiT 500 CPUR, BiTflex 500 PUR, BiTflex 500 CPUR, BiTflex 530 PUR, BiTflex 530 CPUR, BiTflex 510, BiTflex 510 servo, BiTflex 510 encoder, BiT H05 BQ-F, BiT H07 BQ-F.	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, PN-EN 50525-1:2011.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитин Юрий Николаевич

Аминев Руслан Юнирович

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-PL.ME77.B.03499

Серия RU № 0524682

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 26411-85	Кабели контрольные. Общие технические условия	разделы 1 – 3 и 6 – 8
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	для контрольных кабелей с рабочим напряжением 300В, 500В, 750В, не распространяющих горение при одиночной прокладке, марок BiT LiYY, BiT LiY(St)Y, BiT LiYCY, BiT LiY(St)CY, BiT LiHC11Y, BiT 500, BiT 500 C, BiT 500 CY, BiT 500 (St), BiT 500 2(St), BiT 500 (St)C, BiT 500 2(St)C, BiT 500 2X(St), BiT 500 2X(St)C, BiT 500 BLACK, BiT 500 C BLACK, BiT 500 CY BLACK, BiT 500 (St) BLACK, BiT 500 2(St) BLACK, BiT 500 (St)C BLACK, BiT 500 2(St)C BLACK, BiT 500 2X(St) BLACK, BiT 500 2X(St)C BLACK, BiT 500 SY, BiT 500 SY BLACK, BiTflex 500, BiTflex 500 C, BiTflex 500 CY, RE-2Y(ST)Y, RE-2X(ST)Y, RE-2Y(ST)Yv, RE-2Y(ST)Yv-P, RE-2Y(ST)Yv-P(St), RD-Y(St)Y Bd, RD-Y(St)Yv Bd UV пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 (ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011); для контрольных кабелей с рабочим напряжением с рабочим напряжением 500В, 750В с полиуретановой оболочкой, марок BiT 500 PUR, BiT 500 CPUR, BiTflex 500 PUR, BiTflex 500 CPUR, BiTflex 530 PUR, BiTflex 530 CPUR, BiTflex 510, BiTflex 510 servo, BiTflex 510 encoder, BiT H05 BQ-F, BiT H07 BQ-F: пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО2



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитин Юрий Николаевич

Аминев Руслан Юнирович

инициалы, фамилия