

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)  
NO: 1000124-SEGR**

Päivämäärä: **22/02/2017**

**Tuoteperheen nimi**

**MCMK-HF/FXQJ 1KV (CPR)**

*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)*

**Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**AVCP-luokka** (suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

**Ilmoitettu laitos:** 0366

**Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet ja yhdenmukaistettu standardi**

<b>OLENNAINEN TUNNUSMERKKI</b>	<b>PERFORMANCE</b>	<b>YHDENMUKAISTETTU STANDARDI</b>
Palotekninen käyttäytyminen	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a2	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistaja  
Nexans Sweden AB  
  
SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut  
Inge Adolfsson  
inge.adolfsson@nexans.com  
Nexans Sweden AB  
22/02/2017



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Nexans art.nro	S-nro	Tuotenimi
15133198	xxxx	FXQJ 1kV 4x2,5/2,5
15133398	xxxx	MCMK HF (FXQJ) 1 kV 4X6/6
15133498	0623121	FXQJ 1kV 4x10/10
15133598	0623122	FXQJ 1 kV 4X16/16