

## LAATUTODISTUS (venttiilit)

JALPA-TALOSULKUVENTTIILIT KYLMÄLLE JUOMA- JA  
KÄYTTÖVEDELLE.

### MATERIAALIT:

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - MUOVIOSAT    | POLYASETAALIA (ei UV-suojattu)<br>FDA-HYVÄKSYTTY                                                           |
| - TIIVISTEET   | ELINTARVIKELAATUA NBR/ EPDM                                                                                |
| - LUKKORENKAAT | POLYASETAALIA, URAT SORVATTU                                                                               |
| - KARA-AKSELI  | RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (AISI 420)                                                                           |
| - LUISTI       | SINKKIKADON KESTÄVÄÄ<br>ERIKOISMESSINKIÄ, JOKA ON<br>PÄÄLLYSTETTY ELINTARVIKE-<br>LAATUISELLA EPDM-KUMILLA |

JALPA OY VAHVISTAA, ETTÄ KAIKKI YLLÄMAINITUT VENTTILIEN  
OSAT OVAT TÄYSIN SOPIVIA JUOMAVEDELLE.

VENTTILIN KARA-AKSELISSA ON KITKAJARRU YLIKIRISTÄMISEN  
ESTÄMISEKSI.

### TESTAUS:

**Kaikki venttiilit** testataan standardin **ISO 5208** mukaisesti.

- Rungon testaus 1,5 x sallitusta käyttöpaineesta (24 bar)
- Luistin testaus 1,1 x sallitusta käyttöpaineesta (17,6 bar)
- Momenttiin vääntö 1,2 x sallittu vääntömomentti (100 Nm)

Kauhajoella 29.11.2018

**JALPA OY**



Kari Kuusinen  
Tuotantopäällikkö