

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 7.2.2013

Uudelleenarvioitu 15.11.2017

Voimassa 14.11.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Merika 2131 pesuallasvesilukko viemärointirenkailta Merika 1509 tai 1511 pesualtaan viemärointiin

Vesilukko on valmistettu polypropeenimuovista (PP).

Vesilukon sulkeva syvyys on 51 mm.

VALMISTAJA

Meriser Oy, Merikarvia

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen vesilukkojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

24.8.2015 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-A-00061-15.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä tuotteen tunnus "MERIKA" ja valmistusajankohta. Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntä-merkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Uudelleenarvioitu päätös tulee voimaan 15.11.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 14.11.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Uudelleen arvioinnissa on jatkettu päätöksen voimassaoloaikaa sisällön pysyessä samana.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2007

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
tatu.toivonen@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Ville Matveinen. VTT Expert Services Oy, PL 1001, FI-02044 VTT
ville.matveinen@vtt.fi