

Tarkastusputkipaketin asennusohje

Tarkastusputken asennus tulee suorittaa InfraRyl 2010 yleisten laatuvaatimusten sekä RIL 77-2013 ohjeiden mukaisesti.

Suurin sallittu asennussyvyys on 2,2 m vesijuoksusta maanpintaan mitattuna.

Teleskooppirengas on tarkoitettu Ø160 säätöputken kiinnittämiseksi Ø200 mm nousuputkeen. Nousuputki voidaan tarvittaessa lyhentää. Tällöin tiiveyden kannalta on tärkeää, että nousuputki katkaistaan suoraan. Nousuputki mitoitetaan siten, että sen yläreuna jää 300-500 mm maanpinnan alapuolelle. Teleskooppirengaaseen asennetaan pohjavesitiiviste ja kiinnitetään ruuveilla nousuputkeen.

Säätöputki painetaan nousuputken sisälle ja säädetään kansiston korkeus maanpinnan tasolle. Asennuksen helpottamiseksi tulee käyttää hyväksyttyä liukuainetta. Lopuksi tehdään ohjeiden ja vaatimusten mukainen ympärystäytö ja huolellinen tiivistys (InfraRyl 2010 yleiset laatuvaatimukset sekä RIL 77-2013 ohjeet).