


- A** Lämmin vesi  
**B** Kylmä vesi  
**C** Lämmitys – paluu  
**(D)** Lämmitys – meno pumpun liittännästä



1. Paisuntasäiliö 12 litraa (LK)
2. Sekoitusventtiili (LK)
3. Syöttöventtiili (LK)
4. Varoventtiili 10 bar KV (LK)
5. Varoventtiili 2,5 bar KV
6. Painemittari (Suku)
7. Sulku-/takaiskuventtiiliryhmä (Oras)
8. Roskasuodatin sululla (Tiemme)

**Muista tarkistaa liitokset!  
Keruupiirin kytkentä TOPSETIn  
yhteydessä aina sivulta.**