



SERTIFIKAATTI FI 28841

Viitteemme 277846-1, 258377-1



Tuote	Mittarikeskusjärjestelmä
Tyyppi	BOXER
Kauppanimi	
Sertifikaatin haltija/ Valmistaja	UTU Oy Ahjontie 1 FI-28400 ULVILA, FINLAND
Tekniset tiedot	I _{NA} 25/35/63 A, U _N 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP30
Muita tietoja	Energiamittarin tila TM2 (SFS 5601). Pinnalle asennettava ja asennusohjeen mukaan myös uppoasennukseen. Lisävarusteena ovisovite. BOXER järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän Sertifikaatin lisä sivu
Tuote täyttää standardin/ standardit	EN 61439-1:2011 EN 61439-3:2012
Voimassaolo	Tämä sertifikaatti on voimassa 2019-10-20 asti, mikäli yllämainittuihin standardeihin ei ole julkaistu oleellisia muutoksia. Tällöin SGS Fimkolla on oikeus lyhentää sertifikaatin voimassaoloa Euroopan Unionin lainsäädäntöön perustuen. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty ja mahdolliset muutokset tuotteeseen on tarkistettu SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.
Direktiivi-informaatio	Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.
Myöntämispäivämäärä	2014-10-20
Allekirjoitus	SGS Fimko Oy  Sixten Lökfors Project Manager

Tähän sertifikaattiin sisältyy lisä sivu



Tämä sertifikaatti on myönnetty yrityksen Sertifointipalvelujen yleisten ehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa <http://www.sgs.fi/en/Terms-and-Conditions.aspx>.
Sertifointipalvelujen yleiset ehdot sekä tässä sertifikaatissa viitattu testausraportti, jossa esitettiin havaintoihin tämä sertifikaatti perustuu, sisältävät vastuurajoituksia ja ne ovat osa tätä sertifikaattia.
Tämän sertifikaatin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

SGS Fimko Oy

Särkiniementie 3 PL 30 FI-00211 Helsinki, Finland
t. +358 9 696 361 f. +358 9 692 5474 www.sgs.fi

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)

Valmistuspaikka

UTU Oy
Ahjontie 1
FI-28400 ULVILA, FINLAND

Lisätietoja

Tämä sertifikaatti korvaa FI sertifikaatin 27253, päivätty 2012-01-11, standardin päivityksen vuoksi.

Muut standardit: SFS 2529:2000, SFS 5601:2000

BOXER järjestelmään kuuluvat keskusmallit:

BOXER 3836
BOXER 3836 J
BOXER 3836+SLY1.2
BOXER 3836+SLY1.2 J
BOXER 3836+SLY1.2 H
BOXER 3836+SLY1.2 IPV
BOXER 3836+SLY3.2
BOXER 3836+SLY3.2 J
BOXER 3836 2T
BOXER 3836 J2T
BOXER 3836+SLY1.2 2T
BOXER 3836+SLY1.2 J2T
BOXER 3848+SLY1.2 2T
BOXER 3848+SLY1.2 J2T
BOXER 3854+SLY1.2 2T
IT-BOXER 3842 J2T
IT-BOXER 3842+SLY1.2 J2T
BOXER 3409 P 25
BOXER 3412 P 25
BOXER 3418 P 25
BOXER-SIRO 3418 P 25
BOXER 3421 P 25
BOXER 3424 P 63
BOXER 3436 P 63
BOXER 3848 P 63
BOXER-MINI 3409 K
BOXER 3409 K
BOXER 3412 K
BOXER 3418 K
BOXER-SIRO 3418 K
BOXER 3421 K
BOXER 3424 K
BOXER 3436 K

Lisäosat:

IT-osa/600
IT-osa/850
Telerasia
Kaaapelisuoja ylös
Ovi 600/75
Ovi 850/75
Ovi 1400/45
Ovi 1400/75
Ovi 1200/45

Sähkölämmitysyksiköt

SLY1.2
SLY3.2