

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)  
NO: 100047-SEGR**

Päivämäärä: **5.10.2017**

**Tuoteperheen nimi**

**FLAQQBR**

*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)*

**Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, jolle on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**AVCP-luokka** (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

**Ilmoitettu laitos:** 0366

**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot ja yhdenmukaistettu standardi**

<b>OLENNAINEN TUNNUSMERKKI</b>	<b>PERFORMANCE</b>	<b>YHDENMUKAISTETTU STANDARDI</b>
Palotekninen käyttäytyminen	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a2	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja  
Nexans Sweden AB  
  
SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut  
Inge ADOLFSSON  
Inge.Adolfsson@nexans.com  
Nexans Sweden AB  
5.10.2017



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
17037141	0235753	FLAQQBR 2x1+1x2x0,22
17037171	0235754	FLAQQBR 2x1+1x2x0,22
17037298	0235757	FLAQQBR 2x1+2x2x0,22
17037671	0235758	FLAQQBR 4x1+2x2x0,22