


VÄRI RAL 7024



2 x MC-MULTIGATE 16


















EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427461	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	basset 3812M+PR1 X	Nimellisteho	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolosuhteet
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino
			- kg

basset

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3812M+PR1 X		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)				3427461

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.1		C16		
	5.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.3		C16		