



| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o 3427460 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7 |
| Malli | basset 3812M+PR1 | Nimellistajuus | 50 Hz |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | P _H / kW |
| Nimellisjännite | U _n | 400 V | |
| Apupiirin nimellisjännite | - V | | |
| Nimellisieristysjännite | U _i | 400 V | Suojajärjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} | 50 A | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nC} | - A | Ympäristöolot |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} | < 10 kA | EMC-käyttöympäristö |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} | - kA | Paino |
| | | | - kg |

basset

| | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|----------|
| | UTU OY MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | basset 3812M+PR1 | | |
| I _{nA} | 50 A | EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V | IP | 34 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:o | |

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-----------|----------------|-------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 17.3.2022 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | | Keskustunnus | Piir. | n:o | |
| Hyv. | JP | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3427460 |

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|----|----------|
| | | Pääkytkin | 80A | | |
| | 1.1 | | C10 | | |
| | 1.2 | | C10 | | |
| | 1.3 | | C10 | | |
| | 2.1 | | C16 | | |
| | 2.2 | | C16 | | |
| | 2.3 | | C16 | | |
| | 3.1 | | C10 | | |
| | 3.2 | | C10 | | |
| | 3.3 | | C10 | | |
| | 3.4 | | C16 | | |
| | 3.5 | | C16 | | |
| | 3.6 | | C16 | | |
| | 4 | Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | |
| | 5.1 | | C16 | | |
| 5.2 | Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | | |
| 5.3 | | C16 | | | |