



Koko/storlek/size		A	B
EI60	01602	350	255
	03-05	570	475
	06607	905	810
EI120	01602	472	255
	03-05	692	475
	06607	1028	810



Kanavan kiinnitys on tehtävä kokonaan alapäädyn lämpökatkoperforoinnin sisäpuolelle (mitta B) ja lisäksi päätypinta on lämpöeristettävä samaan paloluokkaan, kuin mitä kanaviston vaatimus on, käyttäen soveltuvaa kivivillaa. Villa kiinnitetään mekaanisesti villavalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kanalen ska monteras helt innanför den nedre ändens perforerade termiska barriär (mått B) och ändytan ska dessutom vara värmeisolerad till samma brandklass som kravet på kanaliseringen är, med lämplig mineralull. Ull måste fixeras mekaniskt enligt ulltillverkarens instruktioner.

The duct must be fastened completely inside the thermal perforation of the lower end (dimension B) and in addition the end surface must be thermally insulated to the same fire class as the demand for the ducting is, using appropriate mineral wool. Wool must be mechanically fixed according to wool manufacturer instructions.



1. Huippumuri.
2. Asennuskehys (sisältyy huippumuriin).
3. Kattoläpivienti BOGA.
4. Kiinnityspalkit (sisältyvät BOGAan).
5. Kiinnitys&tiivistys suunnittelijan ohjeen mukaisesti.
6. Kaapeliläpivienti.
7. Tiiviste.
8. Alapäädyn perforointi.
9. Takaiskupelti (jos tilattu). Huomioi määräykset!

1. Takfläkt.
2. Monteringsram (ingår i takfläkt).
3. Takgenömföring BOGA.
4. Fästlinjal (ingår i BOGA).
5. Fästning&tätning enligt konstruktörens instruktioner.
6. Kabelgenömföring.
7. Tätning.
8. Perforering i nedre ändan.
9. Backspjäll (om beställt). Följ föreskrifterna!

1. Roof fan.
2. Mounting bracket (included in roof fan).
3. Roof duct BOGA.
4. Fastening beams (included in BOGA).
5. Fixing&sealing according to designers insrtuctions
6. Cable inlet.
7. Sealing tape.
8. Perforation in bottom end.
9. Shutter plate (if ordered). Observe the regulations!

Para1			Tuoteryhmä	Materiaali	Nimike
Para2			Suunnitteluryhmä	Materiaalikoodi	Kuvaus1
Para3			Kuvalaji	Mitat	Kuvaus2
Para4		Massa	ASENNUS		
Para5			 FläktGroup Finland Oy, Turku		
Para6					
Suun.	JMK	Pvm 27.9.2022	Pirustusnumero 20014232		
Hyväks.		Pvm	Versio A		