



mopsi63.1224

Työmaan alakeskus mopsi 63.1224 63A IP44 AL

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410034367064

Sähkönumero: 3436706

Työmaakeskus IP44. Keskus on valmistettu alumiinista. Pistorasiat 16A suojattu 30mA vikavirtasuojalla ja 32A/63A suojattu 500mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 1 kpl (5x63A), 2 kpl (5x32A), 2 kpl (5x16A) ja 4 kpl (Suko).

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	työmaakeskus
Mitoitusjännite	400 V
Nimellisvirta	63 A
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä	0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä	1
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	4
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25	0
Pääkytkin	virrankatkaisukytkin
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Pääkytkimen napojen määrä	3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	6
Vikavirran tyyppi	A
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	4
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Kotelon/suojuksen materiaali	muu

Leveys	650 mm
Korkeus	522 mm
Syvyys	337 mm

Hyväksynät / merkinnät:

