VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Wiska
Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

Aktenzeichen: 229100-1410-0712 / 114444
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40029965 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-04-29

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wiska Hoppmann & Mulsow GmbH, Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen

Aktenzeichen / *File ref.*
229100-1410-0712 / 114444 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-04-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029965.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029965.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / *Type(s)*:

Combi 1010

Bemessungsisolationsspannung *Rated insulation voltage*	AC 690 V
Bemessungsanschlußvermögen *Rated connecting capacity*	10 mm²
Schutzart *Degree of protection*	IP 66 / IP 67
Anbringungsart *Method of mounting*	Aufputz-Verlegung *surface mounting*
Ausführung	IP 66 mit Membranstutzen QUIXX-EMS Typ M20x1,5, M25x1,5 oder M32x1,5 IP 67 mit Kabelverschraubung Typ SPRINT M20x1,5, ESKV M25x1,5 oder ESKV M32x1,5
Construction	*IP 66 with membrane grommet QUIXX-EMS* *type M20x1,5, M25x1,5 or M32x1,5* *IP 67 with cable gland* *type SPRINT M20x1,5, ESKV M25x1,5* *or ESKV M32x1,5*
Werkstoff des Gehäuses *Material of case*	PP - grau, schwarz *PP - grey, black*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wiska Hoppmann & Mulsow GmbH, Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen

Aktenzeichen / *File ref.*
229100-1410-0712 / 114444 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-04-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029965.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029965.

Werkstoff der Abdeckung *Material of the cover*	PP - grau, schwarz *PP - grey, black*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC*** *including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33