



Keskuksen syvyys 151 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3427404	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset 3409			4--5 autom./vaihe 0,7
$P_L$ / kW	$I_{nA}$ / A	$U_n$ / V	$P_H$ / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	$U_n$	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojous sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	$U_i$	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	$I_{nA}$	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	$I_{nC}$	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	$I_{pk}$	- kA		

**basset**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3409		
$I_{nA}$	35 A	EN	61 439-3
$U_n$	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3427404

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
<p>3L+N+PE</p> <p>0Q1 40A</p> <p>Pääkytkin</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>3F 4 4x25A/30mA</p> <p>L1 L2 L3</p>						