



Keskuksen syvyys 151 mm

|                           |              |           |                            |                            |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o    | 3427407   | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8      |
| Malli                     | basset 3412  |           |                            | 4--5 autom./vaihe 0,7      |
| $P_L$ / kW                | $I_{nA}$ / A | $U_n$ / V | $P_H$ / kW                 | 6--9 autom./vaihe 0,6      |
| Nimellisjännite           | $U_n$        | 400 V     | Nimellisaajuus             | 50 Hz                      |
| Apupiirin nimellisjännite |              | - V       | Suojaus sähköiskulta       | Suojaeristys ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite   | $U_i$        | 400 V     | Maadoitusjärjestelmä       | TN-S järjestelmä           |
| Nimellisvirta, keskus     | $I_{nA}$     | 35 A      | Ympäristöolot              | Normaalit                  |
| Nimellisvirta, piirit     | $I_{nC}$     | - A       | EMC-käyttöympäristö        | A ja B                     |
| Terminen rajavirta        | $I_{cw 1s}$  | < 10 kA   | Paino                      | - kg                       |
| Dynaaminen rajavirta      | $I_{pk}$     | - kA      |                            |                            |

**basset**

|          |                           |         |          |
|----------|---------------------------|---------|----------|
|          | UTU OY<br>MADE IN FINLAND |         |          |
| MALLI    | basset 3412               |         |          |
| $I_{nA}$ | 35 A                      | EN      | 61 439-3 |
| $U_n$    | 400 V                     | IP      | 44       |
| F        | 50 Hz                     | TYÖ N:o |          |

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

|        |    |        |              |                |           |     |               |
|--------|----|--------|--------------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | JK | Pvm.   | 18.12.2012   | KOKOONPANOKUVA | Lehti     | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark.  | TV | Muutos | TV/18.8.2016 | Keskustunnus   | Piir. n:o |     |               |
| Hyv.   | PK | Suhde  | 1:10 (A4)    |                |           |     | 3427407       |

| KESKUS | NRO | NIMITYS   | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|-----------|-----|----|----------|
|        |     | Pääkytkin | 40A |    |          |
|        | 1.1 |           | C10 |    |          |
|        | 1.2 |           | C10 |    |          |
|        | 1.3 |           | C10 |    |          |
|        | 2.1 |           | C10 |    |          |
|        | 2.2 |           | C10 |    |          |
|        | 2.3 |           | C10 |    |          |
|        | 3.1 |           | C16 |    |          |
|        | 3.2 |           | C16 |    |          |
|        | 3.3 |           | C16 |    |          |
|        | 4.1 |           | C16 |    |          |
|        | 4.2 |           | C16 |    |          |
|        | 4.3 |           | C16 |    |          |