



KESKUKSEEN KILPI:

VAROITUS! VALAISTUKSESSA KAUKO-OHJAUS.
TYÖSKENNELLESSÄ LAITA PÄÄKYTKIN O-ASEENTOON,

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ TARIFFINOHJAUSLAITTEELTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3436605	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli snautser 80TK11			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajuus sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	80 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	

snautser

UTU OY
 MADE IN FINLAND

MALLI snautser 80TK11
 I_{nA} 80 A EN 61 439-3
 U_n 400 V IP 44
 F 50 Hz TYÖ N:O

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	14.1.2015
Tark.	TV	Muutos	TV/24.10.2017
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3436605

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Liittymisjohto (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/00		
	03	OHJAUSSULAKE 1	C10		
	04	OHJAUSSULAKE 2	C10		
	1	VALAISTUS RYHMÄ 1	/25		
	2	VALAISTUS RYHMÄ 2	/25		
	3	VALAISTUS RYHMÄ 3	/25		
	4	VARALLA	/25		
	5	VARALLA	/25		
	1S1,1S2	TIEVALAISTUKSEN OHJAUSKYTKIN			
	H1	TIEVALAISTUS PÄÄLLÄ			
	HK	HÄMÄRÄKYTKIN KESKUKSESSA			