

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM202/6221/2005 1 (2)

Annettu: 30.8.2006

Voimassa: 29.8.2011

TUOTE

Oras Vienda keittiöhanat no:t 1720 ja 1725 varustettuna kuparisilla liitäntäjohdoilla. Keittiöhana 1725 on varustettu pk-venttiilillä.

HAKIJA

Oras Oy, Rauma

VALMISTAJA

Oras Oy, Rauma

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen hanojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset käytettäväksi vesikalusteena.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Hanat kuuluvat paineryhmään 150 kPa, kun normivirtaama on 0,2 dm³/s ja äänitasoryhmään 1.

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet, jotka on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Rakennustekniikan välillä 24.8.1984 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi tai tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 30.8.2006 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 29.8.2011 asti.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07

Telefax (09) 160 39680

www.ymparisto.fi

Dno:

YM202/6221/2005

2 (2)

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET


VTT:n raportti nro RTE 3681/05 (11.10.2005)
Teknologisk Institut testiraportti nro 12291033D (9.8.2005)

Tulosryhmän päällikkö
Rakennusneuvos



Erkki Laitinen

Yli-insinööri



Timo Huhtaluoma
puh. 358 9 160 39666
fax 358 9 16039680
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

LIITTEET

Tyyp hyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus

TIEDOKSI

thu.epy.ym202-2005.doc

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Jukka Määttä
PL 1801, 02044 VTT