

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Palopelti ETPR-EI-1**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
**Palopelti ETPR-EI-1-aaa-bb-c**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
**Palopelti jota käytetään osastoivana rakenteena ilmanvaihtokanavissa palo-osastojen välillä**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
**Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI - 20520 Turku, Finland**  
**Tel: +358204423000, Fax: +358204423022, Email: info.fi@flaktwoods.com**
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
**Järjestelmä 1**
6. **SP Technical Research Institute of Sweden, Nr. 0402**  
suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen perusteella; tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin (FPC)  
järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi Ilmoitetun laitoksen todistuksen tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä - EC Certificate of Conformity 0402-CPD-SC1505-11.
7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet                                                                                        | Suoritustaso                            |                                      |                                          | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toimintaolosuhteet/herkkyys:</b><br>- lämpösulakkeen kuormitustesti<br>- lämpösulakkeen reagoititesti | Hyväksytty                              |                                      |                                          | EN 15650:2010                       |
| <b>Vasteaika (reagoitiviive):</b><br>- sulkeutumisaika                                                   | Hyväksytty                              |                                      |                                          |                                     |
| <b>Toiminnallinen luotettavuus:</b><br>- auki/kiinni-ajotesti (cycling)                                  | Hyväksytty                              |                                      |                                          |                                     |
| <b>Palonkestävyys:</b>                                                                                   | <b>Asennus kipsiseinään</b>             | <b>Asennus kiviaineiseen seinään</b> | <b>Asennus kiviaineiseen välipohjaan</b> |                                     |
| - Tiiviys                                                                                                | E 120                                   | E 120                                | E 120                                    |                                     |
| - Eristävyys                                                                                             | EI 60                                   | EI 60                                | EI 60                                    |                                     |
| - Savuvuoto                                                                                              | EI 60 S, E 120 S                        | EI 60 S, E 120 S                     | EI 60 S, E 120 S                         |                                     |
| - mekaaninen kestävyys (liittyy tiiviyyteen)                                                             | Hyväksytty                              | Hyväksytty                           | Hyväksytty                               |                                     |
| - poikkileikkauksen pysyvyys (liittyy tiiviyyteen)                                                       | Hyväksytty                              | Hyväksytty                           | Hyväksytty                               |                                     |
| <b>Kestotesti herkkyydelle:</b><br>- lämpösulakkeen kuormitus- ja reagoititesti                          | Hyväksytty                              |                                      |                                          |                                     |
| <b>Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle:</b><br>- auki /kiinni-ajotesti (cycling)                | Toimimoottori 10000 sykliä - Hyväksytty |                                      |                                          |                                     |

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Hokkanen, R&D Manager

Turku 1.7.2013

