

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 5.8.2015

Päivitetty 25.1.2016

Voimassa 4.8.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Kuulasulkuventtiilit puserrusliitospäin

Koot 10x10, 12x10, 12x12, 15x10, 15x12 ja 15x15mm.

Kuulasulkuventtiilit puserrusliitos- / sisäkierrepäin,

koot 1/2" x 10mm, 1/2" x 12mm ja 1/2" x 15mm, myös käsikahvalla.

Kuulasulkuventtiilit sisäkierrepäin, koot 3/8" ja 1/2".

Kuulasulkuventtiilit sisä- /ulkokierrepäin, koot 3/8" ja 1/2".

Epäkeskoliittimet ulkokierrepäin, suora malli koko 1/2" x 3/4" sekä epäkeskot koko 1/2" x 3/4", siirto 10 mm tai 16 mm.

Epäkeskoliittimen sulut ulko- /sisä-kierrepäin, koko 3/4" x 3/4".

Kulmaliittimet ulkokierre- sekä puserrusliitospäin

koot 1/2" x 10mm, 1/2" x 12mm ja 1/2" x 15mm.

Pinta-asennuskulma sululla puserrus-liitos- / ulko – sisäkierrepäin, koot 10 x 1/2", 10 x 3/4", 12 x 1/2" ja 12 x 3/4".

Kupariputkien puserrusliittimet putkikokoihin 10, 12, 15, 22 ja 28 mm, liittimissä myös liittinnoosta riippuen kierrelitospäitä, koot 3/8", 1/2", 3/4" tai 1".

VALMISTAJA

IDC Fluid Control Ltd, Kiina

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman sulkuventtiileille ja kupariputkien liittimille asettamat vaatimukset.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

**LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

1.7.2015 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-A-00045-15.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä venttiilin tai siihen liitettävän kupariputken koko ja valmistajan tunnus. Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 25.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 4.8.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Tuotteilla on aiemmin ollut tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00118-09, jonka voimassaolo on päättynyt 27.9.2014.

Päivityksessä on jatkettu päätöksen voimassaoloaikaa sisällön pysyessä samana.

**TYYPPIHYVÄKSYNNÄN
PERUUTTAMINEN**

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä, 15.6.2006 ja Ympäristöministeriön asetus kupariputkien puserrusliittimien tyyppihyväksynnästä, 1.8.2007.



Annamajja Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö



Tatu Toivonen
Arvioija
Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

VTT Expert Services Oy, Ville Hietanen, PL 1001, 02044 VTT
ville.hietanen@vtt.fi