

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					1B10	
	2					1B10	
	3					1B10	
	4					1C16	
	5					1C16	
	6					1C16	

RYHMÄKESKUS	
SRK4P40113+FI	
3321100	
In 40A	Un 400V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi IP40	
VARATILAT 4 kpl	
LÄHTEVIÄ RYHMIÄ 6 KPL	
KESKUKSEN MITAT [mm]	
K 225	
L 252	
S 133,5	
2,1 kg	



Rev	Päiväys	Tekijä	Kuvaus

Schneider Electric Espoo
Sokerilinnantie 11 C, 02600 ESPOO
P.010 446 610
asiakaspalvelu@schneider-electric.com

Kohde
ELIT VAKIOKESKUS
SRK4P40113+FI

Piirustuksen sisältö

Projekti	3321100	
Suun	Piirt	Tark
Päiväys	VAK	
Piir.no	Sivu	