

# YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: 94/6221/2000

1 (2)

Annettu: 7.9.2000

Voimassa: 6.9.2005

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 148 §:n nojalla myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

TA FPL-PX-pusemusliittimet, joiden koot ovat 12, 15, 18, 22, 28, 32, 40, 50 ja 63 mm (PEX-muoviputkien ulkohalkaisija).

TA jakotukit ja seinämäläpiviennit.

## HAKIJA

TOUR&ANDERSSON HYDRONICS AB, Ljung, Ruotsi  
TOUR&ANDERSSON HYDRONICS OY, Vantaa

## VALMISTAJA

TOUR&ANDERSSON HYDRONICS AB, Ljung, Ruotsi  
TOUR&ANDERSSON HYDRONICS AB, Kungsör, Ruotsi

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa.

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liitokset sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekä siten, että mahdollinen vesi-  
vuoto ohjataan rakenteilla näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja  
haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

## LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan SP Sveriges Provnings- och Forskningsins-  
titut ja hakijan välillä 28.11.1996 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta  
numero 210-96-0742.

## MERKITSEMINEN

Liittimiin on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus TA FPL-PX ja liittimen  
koko. Jakotukkiin on pysyvästi merkittävä TA 1/2. Seinämän läpivientiin on  
pysyvästi merkittävä TA FPL-PX.

Tuotteiden varastopakkauksiin on tehtävä samat merkinnät kuin tuotteisiin ja  
lisäksi niihin on merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväk-  
syntämerkki **SIF**.

**VOIMASSAOLOAIKA**

Päätös tulee voimaan 7.9.2000 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 6.9.2005 saakka.

Tulosryhmän päällikkö  
Rakennusneuvos



Erkki Laitinen

Toimistoinsinööri



Juhani Tengvall

**TIEDOKSI:**

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,  
BOX 857, S-501 15 Borås, Sverige

**LIITTEET:**

Tyypinhyväksytyn tuotteen merkitseminen  
Valitusosoitus  
Oikaisuvaatimusohje