

Paloeristetyt pikapalopostit



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Seinämät eristetty sisäpuolelta A-30 tai A-60 palovillalla ovea lukuun ottamatta. Vastaa muuten mitoiltaan ja materiaaleiltaan perusmallia.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalauus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Räjähdyspaine: 4 MPa
2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Kaappien mallivaihtoehdot

Uppomalli 30 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko
2954800	PV-20E3	690x690x290
2954810	PV-104E3	990x690x290
2954820	PV-204E3	690x990x290
+ upotuskehys 40+40 Letku ja suihkputki eivät sisälly hintaan. Maksimi 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m		

Uppomalli 60 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko
2954830	PV-21E6	790x790x350
2954840	PV-114E6	1150x790x350
2954850	PV-214E6	790x1150x350
Letku ja suihkputki eivät sisälly hintaan Maksimi 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m		





