

FDI - Palonrajoitin pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin



- CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
- Palonrajoitimen paloluokka on EI 60(ve,ho,i<->o) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,i<->o) S
- Hyväksytty asennettavaksi osastoviin tiili, betoni ja kipsilevyseiniin ja betonilaattaan.
- Palonrajoitin voidaan asentaa seinään pellin akseli sekä vaaka- että pystyasennossa.
- Valmistus sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti.
- VTT, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, vastaa ulkopuolisesta laadunvalvonnasta.
- Asennettavissa pyöreisiin 100...630 mm ilmanvaihtokanaviin
- Sulkupeltitiiveys Luokka 4, EN1751
- Vaipan tiiveys Luokka C, EN 1751.
- Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3300 Pa.
- Palopellille on tehty sulkeutumiskokeet 15 m/s kanavanopeudella.

Tuotemallit ja lisävarusteet

- Erityyppisillä automaattisilla laukaisulaitteilla ja asennonosoittimilla varustetut mallit.
- Malleissa on joko manuaalinen tai sähköinen toimilaite.
- Manuaalisessa vaihtoehdossa sulakkeen aktivoitumislämpötila on valinnaisesti (50, 72, 100 °C)
- Suojaverkko