

96112 Liesikupu CHV-8509-S 90cm rst

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)




Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä		
Asennuskohde	Huoneistokohtaisen LTO-laitteen tai 1-vaihe huippumurin ohjaukseen		
Asennustapa	Seinäkiinnitys		
Pinta	Ruostumaton teräs		
Ohjausjännite (V)	1	2	3
	80	120	230
Sulkupelti	Perusilmanpoisto		
Käyttökytkimet	Elektroniset painikkeet		
Rasvasuodatin	Metalliset (pestävät)		
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 160		
Huomioitavaa	LTO-laitteen tai huippumurin yhteensopivuus varmistettava		

Huoneistokohtainen ilmanvaihto

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä (LTO/IV)(puhaltimien yhteenlaskettu teho max 370W) tai 1-vaihe huippumuri (kohteet joissa yhdistetty poistoilmanvaihto, kosteat tilat ja keittiö). Ilmanvaihtoa ohjataan liesikuvusta. Liesikupu varustettu ajastetulla sulkupellillä joka on säädettävissä.



96112 Liesikupu CHV-8509-S 90cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

