PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	COMBI5E32S25
Sähkö nro	3310603
I_n 50A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 50A

OQ1
80A

Liitin nro:

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin				
1F1		B 10 A			
1F2		B 10 A			
1F3		B 10 A			
2F1		B 10 A			
2F2		B 10 A			
2F3		B 10 A			
3F1		B 10 A			
3F2		B 10 A			
3F3		B 10 A			
4F1		B 10 A			
4F2		B 10 A			
4F3		B 10 A			
5F1		C 10 A			
5F2		C 10 A			
5F3		C 10 A			
6F1		B 16 A			
6F2		B 16 A			
6F3		B 16 A			
7F1		B 16 A			
7F2		B 16 A			
7F3		B 16 A			
8F1		C 16 A			
8F2		C 16 A			
8F3		C 16 A			
S1	Kytkin 0–A–I				
F1					
F2	LV–varaaja (tilavaraus)				
F3					

L1 L2 L3 — 3 — K1

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 49 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1200 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
2xMC–16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot







Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 2001–01	KESKUS RK 1		Työpiir:
Pvm. 07.07.2009	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310603–K
				Lehti 01 Lehdestä 02
				Piirustus nro 2001

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	COMBI5E32S25		
Sähkö nro	3310603		
I_n 50A		U_n 400V	
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 20C		

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	N	PE
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
14F1		C 16 A			
14F2		C 16 A			
14F3		C 16 A			
15F1		C 10 A			
15F2		C 10 A			
15F3		C 10 A			
16F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
16F1		C 10 A			
16F1.2		C 16 A			

Irsd

Irsd

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 49 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1200 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot







Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 2001-02	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 07.07.2009	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310603-K	
				Lehti 02 / Lehdestä 02	
				Piirustus nro 2001	