PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RY8E27U
Sähkö nro	3417420
I_n 80A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 34

PE,N,L1,L2,L3 80A

0Q1
80A

N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F1		C 25 A	
1F2		C 25 A	
1F3		C 25 A	
2F1		C 16 A	
2F2		C 16 A	
2F3		C 16 A	
3F1		C 16 A	
3F2		C 16 A	
3F3		C 16 A	
4F1		C 16 A	
4F2		C 16 A	
4F3		C 16 A	
5F1		C 16 A	
5F2		C 16 A	
5F3		C 16 A	
6F1		C 10 A	
6F2		C 10 A	
6F3		C 10 A	
7F1		C 10 A	
7F2		C 10 A	
7F3		C 10 A	
8F1		C 10 A	
8F2		C 10 A	
8F3		C 10 A	
9F1		C 10 A	
9F2		C 10 A	
9F3		C 10 A	

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 12 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	500 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
1xMC–16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.







Työ nro	Ark. koodi	31 MFC 752–01	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 19.02.2002	Suunn. MH	Tark. HJ	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde	Tall.koodi 3417420–K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro 752