PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUSKOTELO
Tyyppi	KNX-KOTELO12
Sähkö nro	3310122
I_n	U_n
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE

Liitin nro:

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	N	PE

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 161mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1200 mm
Syvyys :	112 mm







YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot

SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot

Työ nro	Ark. koodi 31 MFC1302-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 24.08.2009	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310122-K	
				Lehti 01 / Lehdestä 01	
				Piirustus nro	