PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus TPK 1		

Laji	TYÖPAIKKAKESKUS
Tyyppi	T63K7V
Sähkö nro	3419320
I_n 63A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 44

PE,N,L1,L2,L3 63A

0Q1
80A

Irsd

N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F	Vikavirtasuojakytkin 63A 30mA		
2F	PISTORASIA 3x32A+N+PE	C 32 A	
3F	PISTORASIA 3x16A+N+PE	C 16 A	
4F1	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C 16 A	
4F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C 16 A	
4F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C 16 A	

KESKUKSEN VARATILAT
16 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	550 mm
Syvyys :	155 mm



YLÄPÄÄTY:
1xMC-3 multilaippa seuraaville kaapeleille
1x30-60mm+2x24-54mm+4x8-16mm.
ALAPÄÄTY:
Reikäaihiot 2x47.5mm+3x23mm

Työ nro		Ark. koodi	31 MFC		-01	
Pvm.	20.01.2009	Suunn.	PP	Tark.	HJ	Hyv. ABB

KESKUS TPK 1
PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS

Työpiir:
Loppupiir.
Rakennuskohde
Tall.koodi 3419320-K
Lehti 01 Lehdestä 01
Piirustus nro

ABB