


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

Pääpotentiaalın tasaus MK 1


Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	YMP8K02UT		
Sähkö nro	3417270		
I _n	80A	U _n	400V
P ₁	=	kW	P _h = kW
Kotelointi	IP 34		



N:o	N i m i t y s	kW	A/A	mm ²
	Syöttöliittimet Al/Cu 10-70 mm ²			
0	päävarokkeet		/00	
0	Pääkytkin			
	KELLOKYTKIN			
1.2	Apureiden ohjaus		B 10 A	
X2	Ohjausriviliittimet			
	Yöajan apurele	1K11		
	Tehonrajoituksen apurele	2K11		
1	Talo 1	/63A		
2	Talo 2	/63A		

KESKUKSEN VARATILAT	
Yläriivi	-
Alariivi	14 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	500 mm
Korkeus:	1000 mm
Syvyys :	155 mm



Alapääty

Työ nro	Ark. koodi	31 MFC -01			KESKUS	MK 1	Työpiir:			
Pvm.	16.10.2006	Suunn.	PP	Tark.	HJ	Hyv.	ABB	Loppupiir.		
					Rakennuskohde		Tall.koodi	3417270-K		
							Lehti	01	Lehdestä	02
							Piirustus nro			

ABB