PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RP2E12S
Sähkö nro	3310420
I_n 25A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 25A



N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	Liitin nro: N	PE
0	Pääkytkin				
1F1		C 16 A			
1F2		C 16 A			
1F3		C 16 A			
2F1		C 16 A			
2F2		C 16 A			
2F3		C 10 A			
3F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
3F1		C 16 A			
3F2		C 16 A			
3F3		C 16 A			
4F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
4F1		C 16 A			
4F2		C 16 A			
4F3		C 10 A			

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 14 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	275 mm
Korkeus:	500 mm
Syvyys :	sis.ovi 102 mm



Työ nro	Ark. koodi 31 MFC1403-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 02.09.2010	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310420-K
				Lehti 01 Lehdestä 01
				Piirustus nro 1403