PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RP4E15UMV		
Sähkö nro	3417315		
I_n	40A	U_n	400V
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 54		



N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F1		B 10 A	
1F2		B 10 A	
1F3		B 10 A	
2F1		B 10 A	
2F2		B 10 A	
2F3		B 10 A	
3F1		C 16 A	
3F2		C 16 A	
3F3		C 16 A	
4F1		C 16 A	
4F2		C 16 A	
4F3		C 16 A	
5F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
6F1		C 16 A	
6F2		C 16 A	
6F3		C 16 A	

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 3 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	275 mm
Korkeus:	370 mm
Syvyys :	140 mm





Työ nro		Ark. koodi	31 MFC −01	KESKUS RK 1	Työpiir:
Pvm.	19.12.2008	Suunn. PP	Tark. HJ	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde	Tall.koodi 3417315−K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro

ABB