


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)


Pääpotentiaalın tasaus MK 1

Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	YMP8K02UR-3		
Sähkö nro	3417269		
I _n 80A	U _n 400V		
P ₁ =	kW	P _h =	kW
Kotelointi	IP 34		




N:o	N i m i t y s	kW	A/A	mm ²
	Syöttöliittimet Al/Cu 10-70 mm ²			
0	päävarokkeet		/00	
0	Pääkytkin			
	KELLOKYTKIN			
1.2	Apureiden ohjaus		B 10 A	
X2	Ohjausriviliittimet			
	Yöajan apurele 1K11			
	Tehonrajoituksen apurele 2K11			
1	Talo 1		C 32 A	
2	Talo 2		C 32 A	
3F0	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		C 16 A	
3				
	PISTORASIA 1x16A+N+PE			
	PISTORASIA 3x16A+N+PE			
4F0	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		C 16 A	
4				
	PISTORASIA 1x16A+N+PE			
	PISTORASIA 3x16A+N+PE			

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	500 mm
Korkeus:	1000 mm
Syvyys :	155 mm



Alapääty



Työ nro	Ark. koodi	31 MFC -01	KESKUS	MK 1	Työpiiri:
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	HJ	Loppupiiri.
19.12.2008			Hyv.	ABB	
			PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Tall.koodi
			Rakennuskohde		3417269-K
					Lehti
					01 Lehestä
					02
					Piirustus nro

ABB