

## Määräaikaistarkastukset (koskee vain muovisäiliöillä varustettuja järjestelmiä)

Seuraavassa on yksinkertaiset ohjeet siitä, miten jätevesijärjestelmien kunto voidaan säännöllisin määräajoin tarkastaa. Tarkas-

tusohjeen tulee olla osana kiinteistöllä säilytettävää käyttö- ja huolto-ohjetta.

### Saostussäiliö (saostuskaivo)

Asetuksen mukaan rakenteiden kunto ja toimivuus on tarkastettava vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa.

#### Säiliön vesitiiviyyden tarkistus

- Saostussäiliön vedenpinta tulee olla säiliössä T-haaran lähtöyhteen tasolla. Jos säiliön nestepinta on alempana, on syytä epäillä vuotoa säiliössä.
- Saostussäiliö kerätään tai täytetään nesteellä ylimpään vedenpinnan tasoon ja mitataan vedenpinnan korkeudessa tapahtuva muutos aikaisintaan 6 tunnin kuluttua. Tänä aikana säiliöön ei saa tulla lisää jätevettä, eikä nestepinnassa saa tapahtua muutosta.
- Kun säiliö tyhjennetään kokonaan, säiliö tarkastetaan silmämääräisesti: tiputtelevaa vuotoa ei saa olla, eikä säiliöön saa virrata vettä sisäänpäin.

#### Muu toiminta

- tyhjennysputken ja säiliön välinen tiiveys
  - ei havaittavaa vuotoa
- yhteiden ja t-haarojen kunto
  - ehjiä, oikeassa asennossa, ei tukoksia
- kannen kunto ja lukittavuus
  - ehjä ja lapsiturvallinen
  - jos halkaisija on > 400 mm, lukittava
- mahdolliset hälyttimet ja niiden toimivuus
- tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon mahdolliset poikkeamat kirjataan

### Maahanimeyttämö tai maasuodattamo (jäteveden imeytys- tai suodatusjärjestelmä)

Asetuksen mukaan rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastamiseen on sisällyttävä imeytysputkien puhdistus. Tarkastus on tehtävä vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa.

- imeytys (jako)- ja kokoomaputken huuhtelu painehuuhtelun avulla
- jakokaivon ja kokoomankaivon kunnon tarkastaminen
- jakokaivon ja kokoomakaivon kannen kunto ja lukittavuus
  - ehjä ja lapsiturvallinen
  - jos halkaisija on > 400 mm, lukittava
- virtaussäätimien asento
  - kaikkiin putkiin tulee mennä saman verran vettä
- tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon mahdolliset poikkeamat kirjataan