






Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

|   |                                     |                              |              |   |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| 9 | Täyttymisvara                       |                              | 450 l        |   |
| 8 | Tilavuus                            |                              | 6000 l       |   |
| 7 | LISÄVARUSTE: ankkurointilevy LM (x) | <input type="checkbox"/>     |              | 8 |
| 6 | Ankkurointiliina                    | PE                           | á 6 m        | 4 |
| 5 | LokaSET R langaton täyttymishälytin | SET/LV -anturi + 3 m kaapeli |              | 1 |
| 4 | Sulkuhattu                          | PE-HD                        | D200         | 1 |
| 3 | Tyhjennysyhde                       | PE-HD                        | D200         | 1 |
| 2 | Tuloyhde                            | PE-HD                        | D110         | 1 |
| 1 | Säiliö                              | PE-HD                        | 2400/2600 mm | 1 |

|                            |               |          |                |                  |
|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| Piirustuksen sisältö:      |               |          | Piirustuslaji: |                  |
| LABKO LOKA 6000 lokasäiliö |               |          | ASIAKASKUVA    |                  |
| Suunn.                     | Hyv.          | Piir.no  | Päiväys:       | Mittakaava (A4): |
| JP/TL                      | JP 31.08.2009 | 51EB01cs | 31.08.2009     | 1:35             |



WAVIN-LABKO OY  
Labkotie 1  
36240 KANGASALA  
FINLAND  
puh. 020 1285 200  
fax. 0201285 280

Rakennuskohde: