

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-IT.ПБ49.В.00354**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1371056**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

La Triveneta Cavi s.p.a.

Адрес: Via Orna, 35, 36040, Brendola (VI), Italy,

Телефон +390444705200, Факс: +390444705300, E-mail: info@latrivenetacavi.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

La Triveneta Cavi s.p.a.

Адрес: Via Orna, 35, 36040, Brendola (VI), Italy,

Телефон +390444705200, Факс: +390444705300, E-mail: info@latrivenetacavi.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

электрооборудования ООО «ЭЛМАШ»

Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29,

тел. (факс) +74957812587 (88), ОГРН 1105047004226, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан 25.08.2010

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Электрические силовые кабели для нестационарной прокладки марки на напряжение 300/300В: H03VV-F; 300/500В: H05VV-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K; 450/750В: Flex-Oil O.R., Flex-Oil plus, Flex-Oil O.R. SCH,

код ОК 005 (ОКП)

35 4000

Flex-Oil PLUS SCH; 0,6/1кВ: Flex-Oil O.R. POWER 1KV, Flex-Oil O.R. POWER 1KV SCH. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), (см. Приложение – бланк № 0434102)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 950 0

Показатели пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: пункт 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (ТРПБ.RU.ИН83) № 37-П от 20.06.2013г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

акт анализа состояния производства № ПБ-85/2013 от 12.02.2013г. ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2013 по 11.07.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р. Ю. Аминев



