


SERTIFIKAATTI FI 28845

Viiteemme 277848-1, 258378-1



Tuote

Ryhmäkeskusjärjestelmä

Tyyppi

BULLDOG

Kaupan nimi



Sertifikaatin haltija/
Valmistaja

UTU Oy
Ahjontie 1
FI-28400 ULVILA, FINLAND

Tekniset tiedot

I_n 63 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP30

Muita tietoja

Pinnalle asennettava ja asennusohjeen mukaan myös uppoasennukseen.
Lisävarusteena ovisovite.
BULLDOG järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän Sertifikaatin lisäsiivu

Tuote täyttää standardin/
standardit

EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassaolo

Tämä sertifikaatti on voimassa 2019-10-22 asti, mikäli yllämainittuihin standardeihin ei ole julkaistu oleellisia muutoksia. Tällöin SGS Fimkolla on oikeus yhentää sertifikaatin voimassaoloa Euroopan Unionin lainsäädäntöön perustuen. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty ja mahdolliset muutokset tuotteeseen on tarkistettu SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Direktiivi-informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

Myöntämispäivämäärä

2014-10-22


SGS Fimko Oy

Allekirjoitus


Sixten Lökfors
Project Manager



Tähän sertifikaattiin sisältyy lisäsiivu



Tämä sertifikaatti on myönnetty yrityksen Sertifiointipalvelujen yleisten ehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa <http://www.sgs.fi/en/Terms-and-Conditions.aspx>.
Sertifiointipalvelujen yleiset ehdot sekä tässä sertifikaatissa viitattu testausraportti, jossa esitellyn havainnointiin tämä sertifikaatti perustuu, sisältävät vastuuvajottuksia ja ne ovat osa tätä sertifikaattia.
Tämän sertifikaatin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärinlähminen tai väärinlikey on lairvastaista ja teijä voidaan asettaa syytteesen lain ankarimman ulkunnen mukaisesti.

SGS Fimko Oy

Sätkinlentie 3 PL 30 FI-00211 Helsinki, Finland
T. +358 9 696 361 F. +358 9 692 5474 www.sgs.fi

Business ID 0976538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)

Lisäsiivu Sertifiikaattiin: 28845

Valmistuspaikka

UTU Oy
Ahjonte 1
FI-28400 ULVILA, FINLAND

Lisätietoja

Tämä sertifiikaatti korvaa FI sertifiikaatin 27258, päivätty 2012-01-12, standardin päivityksen vuoksi.

BULLDOG järjestelmään kuuluvat keskusmallit:

BULLDOG 3824
BULLDOG 3830
BULLDOG 3836
BULLDOG 3836 J
BULLDOG 3842 J
BULLDOG 3842 J
BULLDOG 3854 J
BULLDOG 3854 J
BULLDOG 3863
BULLDOG 3830+SLY1.2
BULLDOG 3836+SLY1.2
BULLDOG 3836+SLY1.2 J
BULLDOG 3836+SLY1.2 H
BULLDOG 3836+SLY1.2 JH
BULLDOG 3836+SLY1.2 JH/TB
BULLDOG 3848+SLY1.2 JH/TB
BULLDOG 3836+SLY3.2
BULLDOG 3848+SLY1.2
BULLDOG 3848+SLY1.2 J
BULLDOG 3854+SLY1.2
BULLDOG 3854+SLY1.2 J
BULLDOG 3863+SLY1.2
IT-BULLDOG 3415/600
IT-BULLDOG 3415/1200
IT-BULLDOG 3836 J
IT-BULLDOG 3836+SLY1.2 J

Lisäosat:

IT-osa/600
IT-osa/850
Telerasia
Kaapelisuojia ylös
Ovi 600/37
Ovi 850/37
Ovi 1200/37

Sähkölämmitysyksiköt

SLY1.2
SLY3.2

Tämä sertifiikaatti on myönnetty
enimmäisessä määrässä
testauspöytä, jossa esitetään
vähintään viisi (5) erilaista
ulkoilmaa, joiden lämpötila on

saadavilla osoitteessa <http://www.sgs.fi/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Sertifiointipalvelujen yleiset ehdot
perustuu, sisältävät vastuuajotuksia ja ne ovat osa tätä sertifiikaattia. Tämän sertifiikaatin sisältöä ei
tata yhteyteen lain aikarman mukaisesti.