

Suoritusasoilmoitus Nro. 0551-CPR-2013-037

Ainutlaatuinen tuotetyypin tunnistuskoodi:

Tubolit DG

Käyttötarkoitus:

Rakennusten ja teollisuuslaitosten lämmöneristys
(ThiBEII)

Valmistaja:

Armacell Poland Sp.zo.o.
Ul. Targowa 2
PL-55-300 Środa Śląska

AVCP- järjestelmät:

1 ja 3

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14313:2009+A1:2013

Ilmoitetut yksiköt:

NB 0919

Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet		Suoritusasot	
Lämpövastus / Lämmönjohtavuus	putket	d _N = 5 -30mm	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K}),$ $\lambda(\vartheta_m) = [36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$
Palotekninen käyttäytyminen	putket	d _N = 5-30 mm	E
Lämpövastuksen kestävyys vanhentumisen / hajoamisen funktiossa	Mittapysyvyys 1)		
Lämpövastuksen kestävyys korkean lämpötilan funktiossa	Suurin käyttölämpötilaST(+) 100 (=100 °C)		
Paloteknisen käyttäytymisen kestävyys vanhentumisen / hajoamisen funktiossa	Kestävyysominaisuus ²⁾		
Paloteknisen käyttäytymisen kestävyys korkean lämpötilan funktiossa	Kestävyysominaisuus ²⁾		
Vedenläpäisevyys	NPD		
Vesihöyryn läpäisevyys / Vesihöyrydiffuusiovastus	NPD		
Syövyttävien aineiden päästön taso	NPD		
Äänen absorptio ilmaisin	NPD		
Vaarallisten aineiden päästö sisäympäristöön	NPD ³⁾		
1) Elastomeerivaahdotuotteiden (PEF) lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä. 2) Elastomeerivaahdotuotteiden (PEF) palotekninen käyttäytyminen ei muutu ajan myötä. 3) Eurooppalaiset testimenetelmät kehitetään. 4) Määräämättömät suoritusasot.			

declaration

Tätä suoritusasoilmoitusta julkistetaan (EY:n) asetuksen artiklan 7(3) n:o 305/2011 mukaisesti nettisivullanne: www.armacell.com/DoP.

Edellä määritellyn tuotteen suoritusastot ovat yhdenmukaiset ilmoitetun suoritusastojen sarjan kanssa. Tämä suoritusasoilmoitus annetaan (EY:n) Asetuksen n:o 305/2011 mukaisesti, yksinomaiselle edellä mainitun valmistajan vastuulle.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Malte Witt, General Manager EU South

Środa Śląska, 01.01.2015



[allekirjoitus]